



**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO**  
**EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Organismo Notificado Nº 0370



Nr.

Nº PIN 370 CO1519

El modelo de caldera descrito, se ha fabricado de conformidad con el expediente técnico de construcción y con los requisitos esenciales de la Directiva.

*The model of boiler described above has been manufactured in conformity to the technical file of construction and to the essential requirements of the Directive.*

Para demostrar total cumplimiento con la Directiva de Rendimiento de Calderas 92/42/CEE es necesario una Declaración de Conformidad con el Tipo.

*In order to demonstrate full compliance with the Boiler Efficiency Directive 92/42/EEC, a Declaration of Conformity to Type is required.*

**ORGANISMO NOTIFICADO Nº / NOTIFIED BODY NR.**  
**0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER**

**SOLICITANTE / APPLICANT :**  
**TIFELL ELECTRO SOLAR SINTENS, S.A.**  
**C/ VITORIABIDEA, 10**  
**01010 VITORIA**

**FABRICANTE / MANUFACTURER:**  
**TIFELL ELECTRO SOLAR SINTENS, S.A.**  
**C/ VITORIABIDEA, 10**  
**01010 VITORIA**

**DIRECTIVA APLICABLE / APPLICABLE DIRECTIVE:**  
**92/42/CEE RELATIVA A RENDIMIENTO DE CALDERAS**  
**92/42/EEC COUNCIL DIRECTIVE RELATING TO EFFICIENCY REQUIREMENTS FOR HOT-WATER BOILERS**

**PRODUCTO / PRODUCT:**  
**CALDERAS DE CALEFACCIÓN DE CONDENSACIÓN CON QUEMADORES DE TIRO FORZADO QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES LÍQUIDOS POR PULVERIZACIÓN**  
**HEATING CONDENSING BOILERS WITH FORCED DRAUGHT BURNERS, USING ATOMIZING OIL BURNERS**

**MARCA / BRAND: TIFELL**  
**MODELOS / MODELS:**  
**BIOFELL 50 SUN TI, BIOFELL 50 SUN TI-A, BIOFELL 50 TI, BIOFELL 50 TI-A, BIOFELL 50 M, BIOFELL 50 BV, BIOFELL 50 S, BIOFELL SUN 30 T, BIOFELL 30 T, BIOFELL 30 M, BIOFELL 30 BV, BIOFELL 30 S**

**Modificación del certificado inicial emitido en fecha 3 de Mayo de 2013**  
*Modification of the initial certificate issued on May 3<sup>rd</sup>, 2013*

Bellaterra, 21 de Marzo de 2014

  
Applus<sup>+</sup>  
LGAITechnological Center, S.A.

Jordi Brufau Redondo  
Director General

  
Applus<sup>+</sup>  
LGAITechnological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña  
Director, ProductConformity B.U.

Este documento no tiene validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.  
*This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of the certificate*

**Nº PIN 370 CO1519**

**ANEXO TÉCNICO**  
**TECHNICAL ANNEX**

Modelo de Caldera <i>Boiler Model</i>	Tipo de caldera <i>Type of boiler</i>	Quemador de gasoil <i>Liquid fuel burner</i>	Pn (kW) <Hi>	Qn (kW) <Hi>	Código evacuación <i>Flue code</i>	Tipo de Servicio <i>Type of Service</i>
BIOFELL SUN 30 T	Condensación <i>Condensing</i>	BIOFELL	26,88	28	B23, B33	Calefacción / ACS <i>Heating / DHW</i>
BIOFELL 30 T						
BIOFELL 30 M						
BIOFELL 30 BV						
BIOFELL 30 S						
BIOFELL SUN 50 TI	Condensación <i>Condensing</i>	BIOFELL	46	47,2	B23, B33	Calefacción / ACS <i>Heating / DHW</i>
BIOFELL SUN 50 TI-A						
BIOFELL 50 TI						
BIOFELL 50 TI-A						
BIOFELL 50 M						
BIOFELL 50 BV						
BIOFELL 50 S						

LGAI Technological Center, S.A. N.I.F. A63207492