



**ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE
BRULEURS A FIOUL A AIR SOUFFLE**

No. N° BRU 2412152

Constructeur : Société TIFELL
Vitoriabidea, 10
01010 VITORIA-GASTEIZ

Marque(s) commerciale(s) du brûleur : TIFELL

Désignation du/des modèle(s) : TR 20-50
TRP 20-50
TR 20-50 BE
TRP 20-50 BE

Type : brûleur monobloc à fioul à air soufflé

Nombre de têtes de combustion : 1
Allures de fonctionnement : 1
Plage de débit : 1.64 à 3.87 kg/h
Pression foyer : 0-1.25 mbar

Combustible : fuel domestique selon spécifications CSR 10-R
(29 Janvier 1998)

Référentiel des essais : EN 267 - Décembre 1999

Conclusion de l'examen de type : Le brûleur est conforme aux exigences
essentiels de la norme précitée

**Classification des émissions de
Polluants (NOx-CO)** : Classe 2

Remarque/commentaire : Essais sur tube foyer

Responsable de l'affaire

Jean-Marc THIEBAUT